

現場説明会での質問及び回答事項

劣化フィルム保管庫空調設備の改修工事について、平成 28 年 12 月 27 日（火）午前 10 時より現場説明会を行った。説明会での質問及び回答事項は下記のとおりである。

①機械室内の通路は狭いが、撤去する空調機は通るのか？

回答： 既存の空調機は撤去するので、現場で解体して搬出する。

②今回の工事ではケミカルフィルターを設置しないのか？

回答： 今回の工事ではケミカルフィルターは設置しない。

③試運転時の温湿度の確認はどうするか？

回答： 劣化フィルム保管庫内の温湿度センサーと、新しい機械のリモコンに表示された温湿度両方で確認する。

④室外機の冷媒ガスの配管は、全部取り替えるのか？

回答： ガスの種類によって既存の配管が利用できない場合は、適宜取り替える。

⑤室外機のガス管等を保護するラッキングを含めるのか？

回答： 含める。

⑥ダクト工事は必要か？

回答： 必要になる。